



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 5827/222/31-03.2009

Către,

**SC NOVA AMBIENT SRL ptr. PRIMARIA MUN. SEBES,
str. Musetelului, nr. 3, Alba Iulia, jud. Alba,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. 5827/12.03.2009, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

Construire canalizare menajera si Statie de epurare în loc. Rahau, Mun. Sebes, jud. Alba,

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Arad – Sector Alba, str. Vasile Goldis, nr. 1, tel. 0258-833111, pentru stabilirea: zonelor de acces, zonelor de lucru, măsurilor specifice de siguranță, delegatului Departamentului Exploatare, pentru supravegherea lucrărilor.
2. În zonele de intersecție, conductele de canalizare menajera proiectate se vor proteja în tuburi metalice și vor subtraversa conducta de transport gaze pastrându-se o distanță minimă de 0,5 m între generatoarea inferioară a conductei de gaze și generatoarea superioară a tubului de protecție al canalizației, pe o lungime de 5 m de o parte și de alta a conductei de gaze, conform „Norme tehnice pentru proiectarea și executia conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale”, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr.1.220/2006.
3. Se va păstra distanță minimă de 20 m dintre conducta de gaze și Stațiile de epurare și pompare ape uzate proiectate.
4. Se va păstra distanță minimă de 6 m între conducta de gaze și căminele de vizitare.
5. În zona de protecție a conductei de gaze (6 m stanga-dreapta fata de axul conductei), lucrările de săpătură și umplutura se vor executa manual evitându-se lovirea conductei și a izolației anticorozive a acesteia.
6. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a prevederilor N.T.S.M. și N.P.S.I. specifice lucrărilor cu pericol de foc și explozie în zona conductei de transport gaze.

Condiții generale:

1. În cazul avarierii sau deteriorării instalațiilor de gaze existente și/sau conductei Dn 400 mm Vint - Sibiu (conform planurilor de situație anexate la documentație, vizate de Sector Alba), veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
2. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
3. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

DEPARTAMENTUL EXPLOATARE ,

Ilie LAȚA



Vizat: Șef Serviciu Tehnic - Avizări
Florin Gabor

Intocmit: Daniela Prunas

Copie: Exploatarea Teritorială Arad