

**Anexa nr. 20 - Decizie nr. 10/20.03.2018 -SU-Reglementare foc deschis-fumat**

**DECIZIA nr. 10  
din 20.03.2018**

**Bankov Nikolay**, Administrator al societății SC KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L, în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind statutul societăților comerciale și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, având în vedere prevederile:

- Ordinului MAI nr. 163/2007, art.17/c, 98 -104 și 106, privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor,

**DECIDE :**

modul de reglementare a lucrului cu foc deschis și a fumatului în cadrul societății, astfel :

**Art. 1** Pe amplasamentul societății sunt interzise lucrări cu foc deschis, cum sunt: arderea deșeurilor combustibile, curățările prin ardere, etc..

**Art. 2** Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care presupun folosirea focului deschis și care prezintă pericol de incendiu, este permisă numai după emiterea PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL. Lucrările prevăzute mai sus se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor care nu au atribuțiuni de serviciu în zona respectivă, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

Societățile externe care execută lucrări pe bază de contract sau comandă în beneficiul societății, vor solicita și li se va emite în mod obligatoriu Permisul de lucru cu focul.

**Art. 3** Lucrările de sudură, tăiere, lipire, etc, vor fi executate de către personalul calificat și autorizat, pentru care se va executa instructajul special pentru lucrări. Executantul lucrării are obligația de a utiliza numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare.

**Art. 4** Persoanele care au dreptul să emită Permisul de lucru cu focul sunt:

**Galiș Andrei Ioan** – cadru tehnic PSI

**Mincu Marius** – inginer electromecanic

**Art. 5** La eliberarea Permisului de lucru cu focul se vor respecta următoarea procedură:

a) Permisul se întocmește în trei exemplare, original și două copii, care se distribuie astfel:

- exemplarul nr. 1 - original - ( alb ) - rămâne la emitent ;

- exemplarul nr. 2- copie - ( roșu ) - se distribuie șefului formației de lucru sau persoanei autorizate care execută lucrări cu foc deschis;

- exemplarul nr. 3 – copie – (verde) - se distribuie responsabilului cu protecția împotriva incendiilor.

În situații deosebite, când este necesar a se executa lucrări cu risc de incendiu în timpul zilelor de duminică, sărbători sau pe timp de noapte, exemplarul nr. 3 ( verde) se înmânează șefului de tură de la locul executării lucrării, urmând ca în prima zi lucrătoare, exemplarul 3 al permisului, să fie predat responsabilului cu protecția împotriva incendiilor, semnat și completat la toate rubricile.

Prin grija emitentului, Permisul se completează la toate rubricile, iar executantul și beneficiarul lucrării vor lua toate măsurile ce decurg din conținutul acestora.

Este interzis a se permite începerea lucrării de către beneficiarul lucrării, dacă:

- nu sunt nominalizate persoanele responsabile și autorizate;

- permisul nu este avizat prin semnătură de către toate persoanele autorizate;

- nu s-a asigurat prezența personalului de supraveghere în timpul și după executarea lucrării;

- măsurile de protecție prevăzute de permis nu sunt suficiente și se consideră necesar a se lua măsuri suplimentare.

b) Permisul se avizează prin semnătură de către conducătorul locului de muncă unde se va executa lucrarea, persoana care stabilește măsurile de protecție, reprezentantul prestatorului și executantul propriu zis al lucrării.

**SC KRONOCHEM SEBEŞ SRL**

Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 59 • Sebeş • 515800 • Alba • România

Tel.: +40 258 801 100 • Fax: +40 258 801 199

[office.sebes@kronospan.ro](mailto:office.sebes@kronospan.ro) • [www.kronospan.ro](http://www.kronospan.ro)

J01/ 1173/ 2006 • RO 19199061

- c) Pe baza exemplarului nr. 3, responsabilul cu protecția împotriva incendiilor va evidenta emiterea Permisului în Registrul pentru evidența a permiselor de lucru cu focul;
- d) Permisul se va emite și va fi valabilă o singură zi. La terminarea lucrului, exemplarul nr.2 (roșu), se predă de către executantul lucrării emitentului, semnată de către persoana care a aprobat abrogarea măsurilor de securitate, având indicată ora abrogării.
- e) După completarea tuturor rubricilor de pe exemplarele 1, 2 și 3, emitentul procedează astfel:
  - păstrează exemplarul nr. 1 pentru arhivare
  - transmite exemplarul nr. 2 responsabilului cu protecția împotriva incendiilor
  - responsabilului cu protecția împotriva incendiilor păstrează exemplarele nr.2 și 3 pentru arhivare.

**Art. 6 Șeful locului de muncă,(secție, depozit, instalație, etc.) în care se execută lucrări cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru:**

- a. pregătirea locului;
- b. instruirea personalului;
- c. controlul după terminarea lucrării .

**Art. 7 Pregătirea locului unde se execută lucrări cu foc deschis presupune:**

- a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minim 2 m și bine ancorate de podea (teren) ;
- b) îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;
- c) curățirea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 10cm de o parte și de alta a punctului de lucru;
- d) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântele sau brăcurile de sudură cu flacără sau cu alte particule de materiale incandescente;
- e) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc ( scântei, particule incandescente etc. ) să intre în contact cu materiale combustibile care se afla în încăperile adiacente sau la cota inferioară prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală, pasarele, schele, scări și pereți cu plăci materiale necombustibile;
- f) amplasarea la distanța de siguranță a buteliei de oxigen , astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc ;
- g) dotarea cu mijloace de prima intervenție corespunzătoare;
- h) asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

**Art. 8 Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea lucrărilor în timpul cărora pot apărea situații generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potențial explozive ori se poate favoriza producerea unor situații de urgență.**

**Art. 9 Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se referă la:**

- a) executarea unor operațiuni de manevră ori de comandă a unor instalații sau utilaje tehnologice de importanță ori intervenția asupra acestora, a căror operare greșită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamități naturale ori a altor situații de urgență.
- b) lucrări de reparații sau de întreținere,periculoase pentru viața oamenilor sau pentru mediu;
- c) prelevarea de probe din recipiente sau instalații care conțin substanțe periculoase.
- d) lucrări de sudare;
- e) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;
- f) lucrări care pot provoca scântei mecanice;
- g) lucrări care pot provoca scântei și arcuri electrice sau scurtcircuite;
- h) lucrări de curățare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
- i) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezghețări, decongelări, etc.);
- j) punerea ori repunerea în funcțiune a instalațiilor și utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
- k) aplicarea unor materiale de protecție din care se pot degaja cu ușurință vapori și gaze inflamabile și/sau explozive;
- l) curățarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile
- m) depozitarea, manipularea și transportul de substanțe/materiale periculoase;

**SC KRONOCHEM SEBES SRL**

Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 59 • Sebeș • 515800 • Alba • România

Tel.: +40 258 801 100 • Fax: +40 258 801 199

[office.sebes@kronospan.ro](mailto:office.sebes@kronospan.ro) • [www.kronospan.ro](http://www.kronospan.ro)

J01/ 1173/ 2006 • RO 19199061

Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:

- a) privind tehnologia de execuție, de către conducătorul formației de lucru a executantului;
- b) privind condițiile tehnologice, de către conducătorul locului de muncă unde se execută lucrarea.

**Art. 10** Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în autorizația de execuție a lucrării, registrul de tură sau în fișele individuale.

**Art. 11** Pe timpul executării lucrării se va asigura:

- a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliilor de gaze folosite pentru obținerea flăcării de sudură, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau alte gaze folosite pentru obținerea flăcării de sudură.
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau urcări pe scări, schele, etc.

**Art. 12** După terminarea lucrării, conducătorul locului de muncă unde s-a efectuat lucrarea, va asigura următoarele măsuri:

- a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu, zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc;
- b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;
- c) verificarea la anumite intervale, pe parcursul a mai multor ore a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acesteia;
- d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării.

**Art. 13** Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

**Art. 14** Fumatul este interzis pe platforma KRONOCHEM SEBES SRL.

**Art. 15** Răspund de aducerea la cunoștința personalului și supravegherea reglementării privind fumatul conducătorii locurilor de muncă permanente sau temporare, cadrul tehnic PSI numit, personalul de conducere și de prevenire din cadrul Serviciului privat pentru situații de urgență.

**Art. 16** Respectarea acestei dispoziții este considerată sarcină de serviciu, iar nerespectarea ei, atrage după sine sancționarea celor vinovați conform prevederilor Regulamentului intern de funcționarea a societății.

**Art. 17** Prezenta Decizie are caracter permanent.

**Art. 18** Cu aducerea la cunoștință a prezentei decizii, se însărcinează Departamentul Resurse Umane.

ADMINISTRATOR,  
BANKOV NIKOLAY

